



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018
Телефон: 8(863)240-63-08, факс: 244-27-85, E-mail: gumchsro@donras.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г. ТАГАНРОГУ

Поляковское шоссе, 7, г. Таганрог, Ростовская область, 347927
Телефон / факс: 8(8634) 33-06-11; E-mail: bogrp_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 27 / 1 / 2
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

«Детский сад №13/38» (МБДОУ д/с №13/38)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

г. Таганрога

по пожарному надзору №

27

(наименование органа ГПН)

от от 18.01.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 11 ч. 00 мин. 17.02.2016 по 16 ч. 00 мин
29.02.2016 проведена плановая выездная проверка

Государственным инспектором города Таганрога по пожарному надзору, дознавателем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

ОАП и Д ОНД по г. Таганрогу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовс-

наименование объекта надзора и его адрес)

кой области, капитаном внутренней службы Сапрыкиным Василием Анатольевичем

помещений МБДОУ д/с №13/38, расположенных по

адресу: 347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 278

совместно с заведующим МБДОУ д/с №13/38 Шевченко Клавдией Андреевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ записи	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений, обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кладовые пищеблоков в обоих зданиях (ул. Чехова, 278 и ул. Чехова, 286) оборудовать установками автоматической пожарной сигнализации.	(Нормы Пожарной Безопасности - НПБ 110-03, п. 4);	15.02.2017	
2.	Подвальное помещение в здании ул. Чехова, 278 оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации.	(Нормы Пожарной Безопасности - НПБ 110-03, п. 4);	15.02.2017	
3.	Игровое помещение группы	(Нормы Пожарной	15.02.2017	

1	2	3	4	5
	«Рябинка» оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации.	Безопасности - НПБ 110-03, п. 4);		
4.	Руководителю организации осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в обоих зданиях (ул. Чехова, 278 и ул. Чехова, 286) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ» п. 21;	15.02.2017	
5.	В противопожарной перегородке, отделяющей подвальное помещение от иных помещений, установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30.	(ст. 4, 6, 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 5, 6, 51, 52, 59, 88 табл. 23, 24, ст. 151 № 123-ФЗ от 22.08.2008; п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 (СНиП 21-01-97*, табл. 2*);	15.02.2017	
6.	В противопожарной перегородке, отделяющей помещения пищеблока от общего коридора (в обоих зданиях: ул. Чехова, 278 и ул. Чехова, 286), установить противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI 30.	(ст. 4, 6, 46 № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 5, 6, 51, 52, 59, 88 табл. 23, 24, ст. 151 № 123-ФЗ от 22.08.2008; п. 5.1.10 СП 4.13130.2009 (СНиП 21-01-97*, табл. 2*);	15.02.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Таганрога по пожарному надзору, дознаватель ОАП и Д ОНД по г. Таганрогу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы В.А. Сапрыкин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



29.02.2016

Предписание для исполнения получил(а):



заведующий МБДОУ д/с №13/38

(должность, фамилия, инициалы)

Шевченко Клавдия Андреевна